

ZAKRES BADANIA TECHNICZNEGO PRZY KONTROLI OKRESOWEJ PRZEWODÓW KOMINOWYCH OBEJMUJE SPRAWDZENIE :

1. Drożność przewodów kominowych.
2. stanu technicznego głowic i nasad kominowych.
3. Ciągu kominowego .
4. Czy nie występuje uszkodzenia :
 - A) przewodów kominowych
 - B) kanałów , czopuchów , rur i łączników
 - C) włazów drzwiczek kominowych , rewizyjnych , wyciorowych , ław kominowych
 - D) innych elementów urządzeń kominowych
5. Czy odbywa się okresowe czyszczenie przewodów kominowych i wentylacyjnych , zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 03 listopada 1992r /Dz.U.nr 92 poz.460/ oraz sprawdzanie stanu zanieczyszczeń przewodów kominowych.
6. Czy istnieje dogodny dostęp do czyszczenia przewodów kominowych , kanałów , czopów , rur i nasad , a także otworów do wybierania zanieczyszczeń.
7. Czy nie dokonano samowolnych – zmian w przyłączeniach kominowych : dymowych , spalinowych wentylacyjnych .
8. Czy Są pobielone kominy na strychach.
9. Czy są składowane materiały łatwopalne a strychach , przez które przychodzą przewody kominowe .
10.
.....

Uwaga:

1. Skreślić nie objęte kontrolą pozycje.
2. czynności kontrolne dopisać ewentualne nie uwzględnia wyżej.

Protokół Z Okresowej Kontroli Przewodów Kominowych

Sprawdzenie technicznej sprawności przewodów kominowych i połączeń domowych, spalinowych i wentylacyjnych w budynku będącym własnością

..... I Liceum Ogólnokształcące

Położonym w Radomsku przy ul. A. Krajowej Nr. 30

Zostało przeprowadzone przez posiadającego wymagane uprawnienia kominiarskie Paś Włodzimierz Przy współudziale : Borowiecki Zdzisław

W oparciu o art.62 ustawy Prawo Budowlane z dnia 1 września 2006 roku (Dz.u.nr.89,pozycja1118,z póź.zm) oraz wydane na jego podstawie przepisy wykonawcze przepisy szczegółowe i obowiązujące przedmiotowe normy techniczne w zakresie budownictwa ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.

W WYNIKU KONTROLI STWIERDZA SIĘ :

Przebieg kontrolny i podłączenia wentylacji oraz
przebieg wentylacji szarych i pom.ekspozycji kuch.
kontrolę wykonano 20.01.2015 r. w pom.ekspozycji
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Zgodnie z art.70 Ustawy wyżej wymienione braki- uszkodzenia- zaniedbania polegają obowiązkowemu usunięciu- naprawie bezpośrednio po przeprowadzeniu kontroli technicznej.

TERMIN NASTĘPNEGO BADANIA TECHNICZNEGO 20.06.2015

Protokół otrzymują:

potwierdzenie odbioru opinii
I Liceum Ogólnokształcące
Dnia 20.01.2015
97-500 RADOMSKO
ul. A. Krajowej 30, ☎ 44/683-09-41
NIP 772-108-47-23, ☎ 501 172 207
Podpis i pieczęćka

Właściciel-Zarządca bud.

opiniodawca
USŁUGI KOMINIARSKIE
Zdzisław Borowiecki
Nr upr. 283/88
97-500 Radomsko, ul. J. Soplicy 17
NIP 772-108-47-23, ☎ 501 172 207
Podpis i pieczęćka

Przypominamy o obowiązku czyszczenia przewodów kominowych

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów(DZ.U.NR 100,poz.719)