

28.05.2015
 (data miejscowość)

Protokół z przeprowadzenia kontroli szczelności i stanu technicznego wewnętrznej instalacji gazowej

1. Data przeprowadzenia przeglądu, kontroli 28.05.2015
2. Budynek - I Liceum Ogólnokształcące im. Feliksa Fabianiego
 Adres 97-500 Radomsko ul. Armii Krajowej 30
3. Kontrolę szczelności wykonano przyrządem pomiarowym do lokalizacji nieszczelności
 w instalacji gazowej BENETECY G1 8800 A
4. Wykaz urządzeń gazowych poddanych kontroli szczelności i ocenie stanu technicznego:

Lp.	Rodzaj urządzenia gazowego	Wynik kontroli szczelności	Wynik oceny stanu technicznego	Dopuszczenie do eksploatacji
1	Urządzenia gastronomiczne (kuchnie gazowe, taborety, patelnia)	POZYTYWNY	DOBRY	TAK
2	Podgrzewacze cwu.	POZYTYWNY	DOBRY	TAK
3	Kurki gazowe	POZYTYWNY	DOBRY	TAK
4				
5				

5. Wynik przeglądu i kontroli szczelności:

POZYTYWNY - brak wycieków

W związku z powyższym instalację gazową uznaje się za szczelną a stan techniczny zgodny z obowiązującymi przepisami.

Instalację gazową wraz z urządzeniami **DOPUSZCZA SIĘ** do dalszej eksploatacji.*

NEGATYWNY – wycieki*

Instalacji gazowej wraz z urządzeniami **NIE DOPUSZCZA SIĘ** do dalszej eksploatacji w obrębie stwierdzonych wycieków. Miejsca wycieków odcięto od medium i zabezpieczono a użytkownika poinformowano o stanie technicznym instalacji.*

6. Wnioski i uwagi w sprawie usunięcia usterek i nieprawidłowości BRAK

Zgodnie z Prawem Budowlanym art. 62 ust. 1 następną obowiązkowa kontrola urządzeń gazowych powinna być przeprowadzona DO 28.05.2015 r.

I Liceum Ogólnokształcące
 im. Feliksa Fabianiego
 97-500 RADOMSKO
 ul. A. Krajowej 30, tel. 44/683-09-41
 Zamawiający

Upr. do projektowania, kierowania
 i nadzorowania robót w zakresie sieci i
 instal. wod.-kan. GO, wentylacji i gazu
 Wykonawca pomiarów
 mgr inż. ROBERT KOSELA
 Upr. bud. nr 103/98, Upr. bud. nr 9/01/WŁ